

Do wszystkich Wykonawców

W dniu 09.12.2021r. od Wykonawcy wpłynął e-mail z pytaniem dotyczącym treści SWZ na postępowanie pn.: „Budowa węzła cieplnego i przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku CeSiR w Warce”.

Zamawiający po zapoznaniu się z pytaniem, działając zgodnie z art. 284 ustawy PZP, poniżej przedstawia jego treść oraz udziela odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 1:

W udostępnionym przedmiarze znajduje się informacja, że należy zastosować otulinę z wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z blachy aluminiowej.

Natomiast w dokumentacji projektowej węzła, znajduje się zapis, iż należy zastosować izolację otulinami termoizolacyjnymi z poliuretanu np. STEINONORM 300.

W związku z ww. rozbieżnościami prosimy o wskazanie materiału z jakiego należy wykonać izolację węzła cieplnego.

Ad 1:

Należy zastosować izolację otulinami termoizolacyjnymi z poliuretanu, jak w projekcie.

Dopuszcza się zastosowanie wełny mineralnej w płaszczu z blachy aluminiowej.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w sprawie przedmiotowego postępowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.12.2021r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.12.2021r. o godz. 10:30.

W następstwie zmiany terminu składania ofert, zmianie ulegają także następujące zapisy specyfikacji warunków zamówienia:

Rozdział XVI Sposób oraz termin składania ofert, ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie:

2. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 15.12.2021 r., do godz. 10:00.**

Rozdział XVII Termin Otwarcia Ofert, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.12.2021r., o godzinie 10:30.**

Powyższe zmiany zostały także opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2021r. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe zapisy w SWZ pozostają bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany będą obowiązujące przy składaniu ofert.